



d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge
Darugar, Ivana Zajca 5

Ured: 43500 Darugar, Ivana Zajca 5; tel/fax: ++ 385 43 331 212 * 099 - 316 - 9040
Trg. sud Bjelovar: MBS 010010078 * MB: 0183792 * Direktor: Mladen Knežević, mag.ing.aedif.
Osnivač / član uprave: Dragica Knežević, dipl.ing.arh. * Temeljni kapital 25.200,00 kn
OIB: 27538296260 * Ž.r.: 2340009-1100053694 * IBAN: HR9523400091100053694 * E-mail: daing@bj.t-com.hr

Broj isprave : 02/18

Darugar, 12.1.2018. god.

izdaje se

IZJAVA PROJEKTANTA O RAZLOZIMA ODSUPANJA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA OD CERTIFIKATA

za GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT POBOLJŠANJA ENERGETSKIH SVOJSTAVA
OSNOVNE ŠKOLE ROVIŠĆE Po+P+2 i ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE

Odstupanje u neto grijanoj površini (A_k), između arhitektonskog projekta i energetskog certifikata, je vjerovatno nastalo zbog načina izrade energetskog certifikata. Naime našim projektom je cijela zgrada točno izmjerena i nacrtana, zatim su sve površine točno sračunate i sabrane, te je priložena tehnička dokumentacija. Dok se prilikom izrade energetskog certifikata nije uvjetovano prilaganje tehničke dokumentacije.

Odstupanje u godišnjoj potrebnoj energiji za grijanje zgrade Q_{Hnd} , između glavnog projekta i energetskog certifikata, nastala je zbog različitog algoritma izračuna godišnje potrebne energije. Kako su certifikat i glavni projekt rađeni u različitim vremenskim periodima, certifikat je rađen po algoritmu iz 2015., a projekt po novom algoritmu iz 2017., došlo se do različitog izračuna. U prethodnom algoritmu za izračun godišnje potrebne energije bili su drugačiji: klimatski podaci i značajno veći proračunski ventilacijski gubici.

Projektant :

Dragica Knežević, dipl. ing. arh.



DRAGICA KNEŽEVIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 1386